



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0006

# 检 验 报 告

Test Report

委托单位：复兴消防科技有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：T-ZSTZ 15-68°C (φ5mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai(Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0006

报告日期：2020.03.25

第 1 页 共 3 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTZ 15-68℃ (Φ5mm 玻璃球)	
委托单位		复兴消防科技有限公司	
生产单位		复兴消防科技有限公司	
商 标		复 兴	生产日期 2019.12
检验类别		委托试验	样品状态 合格
样品概况	数量	25 只	接收日期 2020.03
	说明		
检 验 依 据	GB5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》		
检 验 项 目	整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能；静态动作温度。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB5135.1-2003 标准要求，判定合格		
备 注			
检验日期	2020年03月21日		

批准：蔡金城

审核：柯雪梅

编制：李宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

