



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0014

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 末端试水装置

型 号 规 格： ZSPM-80/1.2-S、ZSPM-115/1.2-S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0014

报告日期：2020.04.26

第 1 页 共 5 页

产品名称		末端试水装置		
型号规格		ZSPM-80/1.2-S、ZSPM-115/1.2-S		
委托单位		鸿安消防设备有限公司		
生产单位		鸿安消防设备有限公司		
商 标		鸿安	生产日期	2020.02
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 5 套，分型 3 套	接收日期	2020.03
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第 21 部分：末端试水装置》		
检 验 项 目		全部适用项目		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.21-2011 标准要求，判定合格		
备 注		主型为 ZSPM-80/1.2-S		
检验日期		2020 年 03 月 27 日		

批准：蔡金城

审核：叶连强

编制：宋守军

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司
检验报告

