



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0017

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： T-ZSTZ 15-141°C (φ 5mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0017

报告日期：2020.04.17

第 1 页 共 4 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTZ 15-141℃ (Φ5mm 玻璃球)	
委托单位		福建海鲸消防有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		三 鲸	生产日期 2020.03
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	130 只	接收日期 2020.03
	说明		
检 验 依 据		GB5135.1-2003 《自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头》	
检 验 项 目		整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗振动性能；耐低温性能；耐高温性能；耐氨应力腐蚀性能；耐二氧化硫腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB5135.1-2003 标准要求，判定合格	
备 注			
检验日期		2020 年 03 月 27 日	

批准：蔡金刚

审核：邢李军

编制：宋厚宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

A门检
国凯