



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0027

检 验 报 告

Test Report

委托单位：荣钢阀门集团有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：T-ZSTZ15-68℃（ ϕ 5mm 玻璃球）、
T-ZSTX15-68℃（ ϕ 5mm 玻璃球）



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0027

报告日期：2020.06.12

第 1 页 共 6 页

| | | | | |
|---------|----|---|------|---------|
| 产品名称 | | 洒水喷头 | | |
| 型号规格 | | T-ZSTZ15-68℃ (φ5mm 玻璃球)、T-ZSTX15-68℃ (φ5mm 玻璃球) | | |
| 委托单位 | | 荣钢阀门集团有限公司 | | |
| 生产单位 | | 荣钢阀门集团有限公司 | | |
| 商 标 | |  | 生产日期 | 2020.04 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 | 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 主型 130 只，分型 110 只 | 接收日期 | 2020.05 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | | GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。 | | |
| 检 验 项 目 | | 全部适用项目。 | | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格。 | | |
| 备 注 | | T-ZSTZ15-68℃ (φ5mm 玻璃球) 为主型。 | | |
| 检验日期 | | 2020 年 05 月 08 日 | | |

批准：蔡金城

审核：邢春程

编制：宋序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！



国凯（福建）消防阀门检测有限公司