



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0035

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 荣钢阀门集团有限公司

产 品 名 称： 消火栓箱

型 号 规 格： SG24A65-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司


检 验 报 告


报告编号：（2020）GKJC-BG0035


报告日期：2020.06.12

第 1 页 共 6 页

| | | | |
|---------|----|--|-----------------|
| 产品名称 | | 消火栓箱 | |
| 型号规格 | | SG24A65-J | |
| 委托单位 | | 荣钢阀门集团有限公司 | |
| 生产单位 | | 荣钢阀门集团有限公司 | |
| 商 标 | |  | 生产日期 2020.05 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 1 套 | 接收日期 2020.05 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 14561-2019《消火栓箱》。 | |
| 检 验 项 目 | | 消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；喷射性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；电器设备。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 14561-2019 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | | |
| 检验日期 | | 2020 年 05 月 11 日 | |

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

