



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0054

# 检 验 报 告

## Test Report

委托单位： 恒南消防科技有限公司

产品名称： 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置

型号规格： XQQW10/1.6、XQQW20/1.6、  
XQQW30/1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0054

报告日期：2020.11.20

第 1 页 共 9 页

产品名称	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置			
型号规格	XQQW10/1.6、XQQW20/1.6、XQQW30/1.6			
委托单位	恒南消防科技有限公司			
生产单位	恒南消防科技有限公司			
商 标	恒南	生产日期	2020.05	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 9 具，分型各 7 具	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	XF 13-2006《悬挂式气体灭火装置》。			
检 验 项 目	外观；灭火装置主要参数；灭火装置容器要求；喷射性能要求；强度要求；密封要求；抗振要求；温度循环泄漏要求；耐腐蚀性能；安全泄放装置动作压力要求；灭火要求；感温释放组件；压力显示器；悬挂支架（座）承载能力。			
检 验 结 论	所检项目符合 XF 13-2006 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 XQQW10/1.6。			
检验日期	2020 年 06 月 03 日			

批准：蔡金城

审核：林李红

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！