



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0113

检 验 报 告

Test Report

委托单位：祥盛消防科技有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTZ15-68°C (φ 3mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0113

报告日期：2020.08.19

第 1 页 共 3 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	K-ZSTZ15-68℃（Φ3mm 玻璃球）			
委托单位	祥盛消防科技有限公司			
生产单位	祥盛消防科技有限公司			
商 标	西溪	生产日期	2020.06	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	20 只	接收日期	2020.08
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 08 月 18 日			

批准：蔡金城

审核：李奎程

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！