



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0142

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 高宇阀门制造有限公司

产 品 名 称： 黄铜闸阀

型 号 规 格： Z15W-16T (DN25)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0142

报告日期：2020.09.16

第 1 页 共 3 页

产品名称	黄铜闸阀			
型号规格	Z15W-16T (DN25)			
委托单位	高宇阀门制造有限公司			
生产单位	高宇阀门制造有限公司			
商 标	图形商标	生产日期	2020.08	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 只	接收日期	2020.09
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》。			
检 验 项 目	阀体强度；密封性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020年09月14日			

批准：蔡金城

审核：叶博强

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！