



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0155

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建省三辉消防器材有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： T-ZSTX161-68°C Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0155

报告日期：2020.09.30

第 1 页 共 4 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTX161-68℃ Q5	
委托单位		福建省三辉消防器材有限公司	
生产单位		福建省三辉消防器材有限公司	
商 标		三 辉	生产日期 2020.09
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	40 只	接收日期 2020.09
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；静态动作温度；功能；工作载荷和框架强度；热敏感元件强度。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 09 月 14 日	

批准：蔡金城

审核：林雪霞

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！