



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0229

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 泉州市锦湖消防器材有限公司

产 品 名 称： 水幕喷头

型 号 规 格： ZSTM A-T 37.5/150、
ZSTM A-T 53.5/150、
ZSTM A-T 78/150



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0229

报告日期：2020.12.23

第 1 页 共 6 页

产品名称		水幕喷头	
型号规格		ZSTM A-T 37.5/150、ZSTM A-T 53.5/150、ZSTM A-T 78/150	
委托单位		泉州市锦湖消防器材有限公司	
生产单位		泉州市锦湖消防器材有限公司	
商 标		JHXF	生产日期 2020.11
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型：35 只，分型 10 只	接收日期 2020.11
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头》。	
检 验 项 目		外观与标志；流量特性系数；水幕展角与倾角；喷洒外形；洒水均匀性；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；耐低温性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.13-2006 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 ZSTM A-T 37.5/150。	
检验日期		2020 年 12 月 01 日	

批准：蔡金城

审核：林学钰

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！