



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0255

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 洪消智能科技有限公司

产 品 名 称： 预作用装置

型 号 规 格： ZSFY100-1.6、ZSFY150-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0255

报告日期：2021.01.25

第 1 页 共 15 页

产品名称		预作用装置	
型号规格		ZSFY100-1.6、ZSFY150-1.6	
委托单位		洪消智能科技有限公司	
生产单位		洪消智能科技有限公司	
商 标		洪 消	生产日期 2020.11
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型产品：装置 1 套、阀组 2 套、 控制盘 3 台。 分型产品：装置 1 套、阀组 2 套。	接收日期 2020.12
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第 14 部分：预作用装置》。	
检 验 项 目		1、预作用装置：装置组成；外观；标志；装置工作状态；启动运行要求。 2、预作用报警阀组：基本参数；材料；结构和连接尺寸；强度；渗漏、变形和气密性；功能。 3、气体维持装置。 4、控制盘：外观；导线；控制面板；电源要求；控制和报警功能；耐气候环境要求；耐机械环境要求；抗电干扰要求；耐电压要求；绝缘电阻要求。 5、电磁阀：标志；可靠性；功能；强度；密封；绝缘性能；工作电源；恒定湿热试验。 6、减压阀：壳体强度；密封性能；调压性能。 7、控制阀：材料；强度要求；密封要求。 8、单向阀：外观；材料；强度要求；正向密封要求；反向密封要求；开启压力要求；工作可靠性要求。 9、空气供给装置。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 ZSFY150-1.6。	
检验日期		2020 年 12 月 17 日	

批准：蔡金城

审核：林雪辉

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！