



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0023

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 消防软管卷盘

型 号 规 格： JPS1.0-19/30



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0023

报告日期：2021.04.15

第 1 页 共 4 页

产品名称		消防软管卷盘	
型号规格		JPS1.0-19/30	
委托单位		安耐特消防装备有限公司	
生产单位		安耐特消防装备有限公司	
商 标		兴 龙	生产日期 2021.03
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 套	接收日期 2021.03
	说明		
检 验 依 据		GB 15090-2005《消防软管卷盘》。	
检 验 项 目		喷射性能；密封性能；耐压性能；耐腐蚀性能；抗载荷性能；转动性能； 喷枪性能；软管性能；外观质量；结构要求。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 15090-2005 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 03 月 08 日	

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

