



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0031

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 恒南消防科技有限公司

产 品 名 称： 固定式消防炮

型 号 规 格： PS8/30W-S-HN



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告


报告编号：(2021) GKJC-BG0031

报告日期：2021.04.22

第 1 页 共 4 页

产品名称		固定式消防炮	
型号规格		PS8/30W-S-HN	
委托单位		恒南消防科技有限公司	
生产单位		恒南消防科技有限公司	
商 标		恒南	生产日期 2021.03
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	2 台	接收日期 2021.03
	说明		
检 验 依 据		GB 19156-2019《消防炮》。	
检 验 项 目		外观；零部件性能；操作性能；喷射性能；水压密封性能；水压强度性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 19156-2019 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 04 月 06 日	

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

