



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0108

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 南安市华泰消防器材
有限公司

产 品 名 称： 消火栓箱

型 号 规 格： SG24A65-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2021）GKJC-BG0108

报告日期：2021.04.30

第 1 页 共 6 页

产品名称	消火栓箱			
型号规格	SG24A65-J			
委托单位	南安市华泰消防器材有限公司			
生产单位	南安市华泰消防器材有限公司			
商 标	华泰	生产日期	2021.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 套	接收日期	2021.04
	说明			
检 验 依 据	GB/T 14561-2019《消火栓箱》。			
检 验 项 目	消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱门；消防水带安置；连接性能；喷射性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；电气设备；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 04 月 17 日			

批准：

蔡金城

审核：

柯季红

编制：

宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

