



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0154

检 验 报 告

Test Report

委托单位：福建新龙都消防科技
有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTGX80-68°C Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告


报告编号：（2021）GKJC-BG0154

报告日期：2021.07.27

第 1 页 共 5 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		K-ZSTGX80-68℃ Q3	
委托单位		福建新龙都消防科技有限公司	
生产单位		福建新龙都消防科技有限公司	
商 标		龙都	生产日期 2021.06
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	115 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；耐氨应力腐蚀性能；盐雾腐蚀性能；抗真空性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 06 月 21 日	

批准：

审核：

编制：



注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！