



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0290

委托单位：福建省中环消防科技
有限公司

产品名称：消防信号蝶阀

型号规格：ZSXDF8-Q-100-16、
ZSXDF8-Q-150-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0290

报告日期：2021.09.06

第 1 页 共 5 页

| | | | |
|------------|----|---|-----------------|
| 产品名称 | | 消防信号蝶阀 | |
| 型号规格 | | ZSXDF8-Q-100-16、ZSXDF8-Q-150-16 | |
| 委托单位 | | 福建省中环消防科技有限公司 | |
| 生产单位 | | 福建省中环消防科技有限公司 | |
| 商 标 | | / | 生产日期 2021.07 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 主型 2 只，分型各 1 只 | 接收日期 2021.08 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。 | |
| 检 验 项 目 | | 外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；手轮和手柄；蝶板开度指示要求；机械强度；工作循环；强度要求；密封性能；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | ZSXDF8-Q-150-16 为主型。 其中 6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.5.1、6.5.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | |
| 检验日期 | | 2021 年 08 月 12 日 | |

批准：蔡金城

审核：林李鑫

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！