



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0287

委 托 单 位： 福建省中环消防科技
有限公司

产 品 名 称： 多用式消防水泵接合器

型 号 规 格： SQD100-1.6A、
SQD150-1.6A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0287

报告日期：2021.08.27

第 1 页 共 6 页

产品名称		多用式消防水泵接合器	
型号规格		SQD100-1.6A、SQD150-1.6A	
委托单位		福建省中环消防科技有限公司	
生产单位		福建省中环消防科技有限公司	
商 标		/	生产日期 2021.07
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期 2021.08
	说明		
检 验 依 据		GB 3446-2013《消防水泵接合器》。	
检 验 项 目		结构；材料；外观质量；法兰尺寸；密封性能；水压强度性能；阀门；消防接口。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3446-2013 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 SQD150-1.6A。 其中 5.1、5.2、5.3 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2021 年 08 月 12 日	

批准：蔡金城

审核：林李峰

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！